

# Table of Contents

<b>Case 1</b> .....	1
AddInfo .....	1
Cause .....	1
Solution .....	1

ethercat, 이더넷, panasonic, 파나소닉, unknown, config, 실패, scan

# Unknown Slave

× SCAN 결과 알 수 없는 Slave가 확인되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

## Case 1

**AddInfo**

The screenshot shows the 'Configurator' software interface. At the top, there are buttons for 'Scan', 'Download', 'Upload', 'Save', 'Load', and 'Close'. Below these are tabs for 'Topology', 'Net Info', 'Slave Info', and 'ProcessData'. The 'Topology' tab is active, showing a network diagram with four nodes: '[0200] Master MASTER-DC' and three '[000h] Unknown' nodes. A red box highlights the 'Unknown' status of the three slave nodes. At the bottom, there are buttons for 'Index', 'Addr', 'Initial', 'PreOP', 'SafeOP', and 'OP', along with a '+ -' zoom control and an 'Apply AutoAddress To Servo' button.

### Cause

- SCAN 시 참조할 ESI File(\*.xml) 이 없음

### Solution

- XML 폴더 ( .\ComiIDE\Data\XML ) 에 Unknown으로 확인되는 Slave의 XML 파일을 복사<sup>1)</sup>

1)

ECatConfig 사용 시 .\EcatConfig\Data\XML

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:ts:unknown\\_slave&rev=1541983952](http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:unknown_slave&rev=1541983952)

Last update: **2024/07/08 18:22**